

**Автономная некоммерческая организация  
«Средняя общеобразовательная православная школа «Звонница»**

---

---

124498 г.Москва, Зеленоград, корп.411а

тел. 8(499)734-35-87

**ПРИКАЗ № 3**

**«О противопожарном режиме  
в АНО СОПШ «Звонница» на  
2019-2020 учебный год»**

г.Москва

**02 сентября 2019 г.**

На основании Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе,  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. 1. Запретить курение во всех помещениях территории школы.
  2. Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегающей к ней территории.
  3. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.  
Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.
  4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.
  5. Запретить размещение у электрощитов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.
  6. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
  7. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией школы.
  8. Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы; хранить их только на отдельно стоящем складе.
  9. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях школы вменить в обязанность убрать мусор и
- 
-

отходы, осмотреть помещения на наличие пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить освещение.

10. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями.

11. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

- незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную охрану (службу спасения) 01, 101, с мобильного телефона 112, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию. – принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании;

- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений школы.


12. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по АХР и комплексной безопасности Дмитриева С.А.

Директор  
АНО СОПШ «Звонница»



М.В. Ильина

С приказом ознакомлен:

 \_\_\_\_\_ Дмитриев С.А.